

خطة الصيانة للمضخات الحريق

Maintenance plan for fire pumps

() Annual Maintenance No / الصيانة السنوية رقم

نموذج رقم (6)

تاريخ الزيارة Date of examination	قدرة المضخة PUMP POWER	رقم المبنى BUILDING NO	اسم المبنى BUILDING NAME
S م	WORK DESCRIPTION اوامر العمل	DATA OF CHECK LIST تاريخ الفحص	COMMENTS الملاحظات
1	Follow the steps of monthly maintenance اتبع خطوات الصيانة الشهرية		
2	Test the performance of the pump and motor and control pane at maximum load and operation of alarm and trouble-shooting, if any اختبار أداء المضخة والمحرك ولوحة التحكم عند أقصى حمل وتشغيل الإنذار وإصلاح الأعطال إن وجدت		
3	Review dates for overhauling and repairs by following the previous maintenance records and follow the maintenance schedules of the manufacturer مراجعة مواعيد العمرات والإصلاحات السابقة والآتية حسب سجلات الصيانة وأتباع جداول الصيانة من الجهة المصنعة		
4	Must in each case the pump is equipped to operate automatically after the maintenance, examination and review the status of all valves in the case of full employment يجب في كل حالة تجهيز المضخة للعمل تلقائيا بعد إجراء الصيانة والفحص ومراجعة أوضاع جميع الصمامات في حالة التشغيل الكامل		
5	Check the integrity of the engine with the pump فحص استقامة المحرك مع المضخة	ادارة السلامة	
6	Follow Preventive Maintenance specified by KFU Technical Department متابعة تعليمات الصيانة من الإدارة الفنية بالجامعة		

Safety Engineer Signature

توقيع مهندس الامن والسلامة

Supervisor Signature

توقيع المشرف